

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
08 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3377**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 39, (п. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская, 39.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

**Субабоненты: ООО "Альянс-2006" (S=285,5 м<sup>2</sup>)**

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7532	288 Гкал	на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201014488	13864 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201013629	13331 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015.	08.07.2019.
КТСП-Н t1	14629	75 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015.	24.06.2019.
КТСП-Н t2	14629	57 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015.	24.06.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171193	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181603	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201014434	1658 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201001996	1119 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	15133	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	15133	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
часы работы		753 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.06.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись