

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3103
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 44 (под. 1-4).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Талнахская 44.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Промторг. Производственно-коммерческая фирма "АТФ".

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2154	2683 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014469	92023 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013970	80555 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	34958	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34958	30 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171132	5,0 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170968	5,0 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013564	12199 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	4544	55 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		12368 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 16.07.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

А.Н. Ерёмченко _____
 Дата Подпись