


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "26" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 03.10.2016 2016г.

АКТ № 1683.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 46 (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 46.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Нордпрод", ИП Сидоренко Т.И., ООО "Ирбис", МОООиР, Красноярский филиал
 "РОСИНКАС" ЦБ РФ.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1287	352 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013653	11691 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014396	10911 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	35242	60 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35242	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181747	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181754	6,6 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013009	1878 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4567	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3864 ч			
				Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 15.05.2019 г.

Представители:





Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
