

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3107
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 50 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 50.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Нобис". ООО "Аспект".

Состав оборудования:

Подъезд № 2


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2148	1568 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014049	83658 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013976	78609 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	34718	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34718	50 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171440	4,9 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170960	5,1 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014188	6447 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	155	55 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016	27.01.2020
часы работы		12078 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.07.2019 г., по горячей воде до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 
Дата Подпись

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись