

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" октября 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 "18" "10" 2017 г.

АКТ № 2337.
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 78 (под. 1-4).

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 78.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2197		на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 32 В1	201020185	7068 м ³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190570	5,5 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		7376 ч			
Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4578		на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 32 В1	201020422	2349 м ³	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190572	5,5 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		1810 ч			
Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 30.05.2019 г.

Представители:
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____