

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"01" августа 2018 г. 10:30

АКТ № 1562

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Юнирон" S= 51,1 м²

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1329		на приборе 1 шт.	09.02.2018	09.02.2022
МФ Ø 40 В1	201014182	666 м ³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171029	5,0 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		444 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 