


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "01.11.2017" 2017 г.

**АКТ № 2165**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 6.**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 6.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:  
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1571	2252 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013489	220269 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013498	213970 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16994	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16994	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171870	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171825	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		478 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013517	56868 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013454	51347 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16894	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16894	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		13240 ч			
				Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.


**Коммерческий учёт тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.**


Представители:  
 Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_