

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2892**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12 под. 1, 2.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

**г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12.**

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "НорильскЛифтСервис"

ИП Лозовая Л.В.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5988		1 шт. на приборе.	19.03.2017	19.06.2021
МФ Ø 32 В1	201007712	1726 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171844	5,2 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		1857 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17  
Дата  
Подпись

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17  
Дата  
Подпись

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

А.Н. Ерёменко  
Дата  
Подпись