

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 сентября 2018 г. 11:25

АКТ № 1837

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 17 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4749	3949 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014483	384670 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014373	376141 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	8898	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8898	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170770	5,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181744	5,1 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014180	53955 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008092	45507 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15196	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15196	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		13008 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____