


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 21.12.2016

АКТ № 2719.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Абочараев И.В. (S=100,7 м²)

в следующем составе оборудования:

Поезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1628	729 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 80 T1	201013070	51059 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 T2	201013737	49887 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	16943	80 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16943	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171783	6,5 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181584	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201006440	9666 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014429	8147 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16721	79 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16721	70 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		7885 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись