

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"28" февраля 2018 г. 17:25

АКТ № 290

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Абочараев И.В. (S=100,7 м²)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Поезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1691		на приборе 1 шт.	25.10.2017	25.10.2021
МФ Ø 32 В1	201012538	3111 м ³	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171778	5,1 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		1632 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____