

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "28" февраля 2018 г.

**АКТ № 289**

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Абочараев И.В. (S=100,7 м²)

Состав оборудования:

Поезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1691	555 Гкал	на приборе 1 шт.	25.10.2017	25.10.2021
МФ Ø 80 Т1	201013070	22295 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013737	21775 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	16943	94 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16943	67 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171783	4,5 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181584	3,9 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201006440	3149 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014429	2692 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16721	93 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16721	76 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		1632 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель МУП "КОС"**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись