

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3117

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 29 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 29.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Казаков. ИП Исаев (S=230,1 м²)

Состав оборудования : Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2584	1048 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201002841	38774 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201006140	35529 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	15244	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15244	42 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181699	6,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181703	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201006170	4516 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н гвс t3	4548	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11295 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 30.04.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

_____ *Жереминкин* _____
 Дата Подпись