


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "18" апреля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 794.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 10 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Котульского 10.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1368	1809 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 150 гвс Т1	201013872	85390 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 150 гвс Т2	201013592	83182 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	34817	69 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	32.12.2019
КТСП-Н t2	34817	61 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	32.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186017	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186029	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017905	2613 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201018014	596 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2197	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2197	59 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2100 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2581		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017894	5674 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201018000	4707 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2078	69 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2078	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		3444 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1646		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017898	3163 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017994	2536 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2073	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2073	45 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2099 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1646		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201018171	3289 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017283	2883 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2209	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2209	45 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2099 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

 Цалко Ю.С.  
 «25» 08 2017 г.