

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "18" сентября 2018 г.

АКТ № 1813

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 35 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 35.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ПНД. ИП Ганиев Б.М.

Состав оборудования: ТП

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2323	189 Гкал	на приборе 1 шт.	18.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 150 Т1	201014318	5593 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013589	3526 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	15262	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15262	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188068	5,7 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181795	5,7 кгс/см ²		13.11.2015	13.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014186	2162 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201010574	181 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15214	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15214	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		533 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____