

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" мая 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

"Энергосбыт" АО "НТЭК"



И.В. Жданович

" " " 2016г.

АКТ № 919.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 37 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 37.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Пустующие помещения ООО "Жилкомсервис" (бывш. РТПЦ)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1952	809 Гкал	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201014444	46510 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013379	44638 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16749	64 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16749	49 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171219	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171178	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013699	7660 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013989	6695 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15112	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15112	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2911 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т.ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 30.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УниА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись