

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "27" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "27" 09 2016 2016г.

АКТ № 1691.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 53 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 53.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1968	161 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201012853	3042 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016141	2678 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	35260	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35260	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171084	6,5 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170965	6,3 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013400	1130 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	180	57 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		3600 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2157	171 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201013056	3598 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 50 Т2	201015825	3159 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34971	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34971	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171099	6,7 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181659	6,7 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013530	1140 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	1007	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
часы работы		3792 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2160	186 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201005426	3698 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016164	3064 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	35252	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35252	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171196	6,7 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170725	6,8 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015887	1491 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	1008	56 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
часы работы		3792 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 13.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____