

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" января 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 "13.01.2017" 2017г.

АКТ № 23.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 18 (под. 1-6).

по адресу: _____
 (наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Комсомольская 18.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п. 5 ИП Кашитский (S=107,7 м²). ИП Гончарова (S=87,4 м²). ИП Ичитовкин (S=73,33 м²)

ИП Александрова (S=244,455 м²). ООО "Максимум" (S=244,455 м²). Тхэквандо (S=145 м²)

п. 2 ДУ "Малыш" (S=950 м²). ИП Ансов (S=74,7 м²). ИП Исаев (S=261,9 м²). ИП Малышев (S=79,14 м²)

ДТДМ (S=286,7 м²)

в следующем составе оборудования:

подъезд 5				Дата поверки	
Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы		
ВКТ-9	1298		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø40 В1	201013179	4344 м ³	1 шт. на приборе.	15.03.2016	15.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188098	7,2 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		297 ч			
Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____