

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"01" сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
06.09.2017
2017 г.

АКТ № 2180.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 23 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская 23.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Дом и офис" (S=99,8 м²). Снп Фадеев С.Г. (S=92,4 м²).

в следующем составе оборудования и пломбируется:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1353		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017697	1666 м ³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188039	4,4 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		4530 ч			
			Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4678		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020631	2195 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188244	4,4 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		3757 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4678		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017840	1537 м ³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188243	4,4 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		2825 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

04.10.17

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Схема установки автономного узла коммерческого учета
тепловодоресурсов здания МКД по адресу:
г. Норильск, ул. Комсомольская, 23

