

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "3" апреля 2018 г.

**АКТ № 620**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 25 (под. 1-5).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 25.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1505		на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017830	5074 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188051	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		12292 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1505		на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017845	13195 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188037	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		12174 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8372		на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 32 В1	201018165	608 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188040	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		1255 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8372		на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 25 В1	201017832	646 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188044	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		1255 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4565		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017663	6786 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188043	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		8185 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Жилищный трест"  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись