

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3108
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 2 (под. 5).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 2.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: "ЖКС" СТУ (S=1206,4 м²)

Состав оборудования:

Подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1297	1840 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017870	149301 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017760	143268 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34673	55 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34673	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181647	6,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181382	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017559	4865 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	259	48 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7350 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 _____
 Дата Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись