


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 03.02.2017

АКТ № 2803.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 11 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 11.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Жарки" (S=1273 м²). Пустующие помещения (S=170,8 м²).

в следующем составе оборудования:

Тех этаж.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3158	90 Гкал	на приборе 1 шт.	13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201017776	5084 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017741	4863 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36093	98 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36092	85 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181492	6,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181702	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017535	228 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	220	95 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		109 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:





Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
