

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 23.12.2016 2016г.

АКТ № 2795.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 19 (под.1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 19.
 по адресу:
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Прохоров (S=137,6 м²), ООО "Авангард"(S=75,8 м²), ООО "Ультрадент" (S=228,2 м²)
 пустующие помещения.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2507	964 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 T1	201017869	25734 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 T2	201017631	22409 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
КТСП-Н t1	34723	100 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34723	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181582	5,8 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181567	5,7 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс T3	201017527	3699 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	263	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		3388 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____