

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3114**  
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 19 (под.1-5).**

(наименование потребителя)  
по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 19.  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Прохоров (S=137,6 м<sup>2</sup>), ООО "Авангард"(S=75,8 м<sup>2</sup>), ООО "Ультрадент" (S=228,2 м<sup>2</sup>)  
**пустующие помещения.**

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2507	2399 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017869	74000 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017631	65114 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
КТСП-Н t1	34723	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34723	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181582	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181567	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017527	9333 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	263	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		7834 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.**


Представители:


Ответственный представитель потребителя  
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17   
Дата Подпись

29.11.17   
Дата Подпись

  
Дата Подпись