


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"25" августа 2016г. 15:10

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"05.12.2019" 2016г.

АКТ № 1410.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 25 (под.1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 25.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Михайлова Н.М. пом. 4 (S=124,6 м²), пом. 54 (S=540,7).

ИП Маньковский (S=72,2 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| ВКТ-9 | 2433 | | 1 шт. на приборе. | 23.03.2016. | 23.03.2020. |
| МФ Ø 32 В1 | 201016174 | 2007 м ³ | 1 шт. на приборе. | 03.12.2015. | 03.12.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171287 | 6,9 кгс/см ² | | 16.07.2015. | 16.07.2019. |
| часы работы | | 1296 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года.

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| По холодной воде | допускается | до 03.12.2019 г. |
|------------------|-------------|------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись