

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3198
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 3 (под. 1-6).

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 3.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Аптечный мир" (S=61,7 м²). Торгсервис (S=62,5 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2179	1404 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 65 Т1	201017623	80414 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017335	75408 т	на приборе 1 шт.	19.12.2015	19.12.2019
КТСП-Н t1	36056	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36056	44 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181508	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181506	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017597	6192 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	256	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7413 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 19.12.2019 г., по горячей воде до 19.12.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись