

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 1136.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 5.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2531		1 шт. на приборе.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017209	80 м ³	1 шт. на приборе.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181534	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		36 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2531		1 шт. на приборе.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017191	79 м ³	1 шт. на приборе.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181491	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		36 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2582		1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017200	3375 м ³	1 шт. на приборе.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181513	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		5095 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2582		1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 В1	201008097	2245 м ³	1 шт. на приборе.	27.05.2015	27.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192659	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
часы работы		5095 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 27.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

по телефону пункту.

16.05.17

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

Цалко Ю.С.

Цалко Ю.С.

«16» 08

2017 г.