

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 667
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2368		на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017202	5284 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017181	4692 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2063	66 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2063	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2725 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2368		на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017182	4456 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017223	4175 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2227	66 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2227	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2725 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2582		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017208	106139 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017185	97141 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2233	66 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2233	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		12892 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

ТС тех. Этаж. ГВС Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания		Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
		прибора на момент допуска				
ВКТ-9	1615	1327 Гкал		на приборе 1 шт.	19.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201017294	70719 т		на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201017174	67976 т		на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н t1	33595	73 °С		на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33595	60 °С		на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181431	6,8 кгс/см ²			03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181534	5,2 кгс/см ²			03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201013978	347 т		на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013457	198 т		на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	2216	66 °С		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2216	61 °С		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2508 ч				
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____