

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3200**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 15 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 15.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Магомедов ( S=97,1 м² ).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2441	764 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017494	31692 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016154	29280 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	36087	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36087	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181526	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181503	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017733	2528 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	152	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7048 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.12.2019 г., по горячей воде до 03.12.2019 г.**

**Представители:**  
**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_