


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " " " " И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 911.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 16.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: УЖКХ (нежилое помещение S=140,1 м², S=28,9 м²). Управление имущества (S=60,2 м²).

Всероссийское общество глухих (S=169,8 м²). ООО "Нордсервис" (S=6,1 м², S=293,2 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2379	2367 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201015972	40858 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201017772	17079 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34704	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34704	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186394	5,2 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171291	5,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012535	22808 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КТСП-Н гвс t3	246	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		4335 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис» (должность, фамилия, номер телефона)



 Цалко Ю.С.
 «16» 08 2017 г.

16.08.17
 Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись