

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3201
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 17 (под. 1-6).

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 17.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 2402 | 42 Гкал | на приборе 1 шт. | 23.03.2016 | 23.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201017782 | 822 т | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017334 | 46 т | на приборе 1 шт. | 19.03.2016 | 19.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 34670 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 2012.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34670 | 48 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 2012.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181496 | 6,8 кгс/см ² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 181495 | 5,2 кгс/см ² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201017730 | 562 т | на приборе 1 шт. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 237 | 54 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016 | 28.01.2020 |
| часы работы | | 407 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 2012.2019 г., по горячей воде до 2012.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____