


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 1473.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 22 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 22.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2565	120 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201012856	470 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016106	11355 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н т1	36054	23 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н т2	36054	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171245	6,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171240	5,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201013393	1618 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс т3	225	53 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5376 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко Ю.Ю.
 2017 г.

22.08.17
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись