

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 13 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3467**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 23 (под. 1-2).**

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 23.  
(наименование потребителя)  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6008	166 Гкал	на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 80 Т1	201014439	10351 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014406	9750 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	34720	85 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34720	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181562	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181564	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017003	2210 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201007467	1571 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	2219	82 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2219	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2747 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		


Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учёт тепловой энергии ведется по приборам учёта до 21.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**


**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись