


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июля 2017г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "08.09.2017" 2017г.

АКТ № 1491.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 35 (под. 1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 35.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4664		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 32 В1	201016008	1192 м ³	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181606	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		661 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2079		на приборе 1 шт.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201006731	184 м ³	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181630	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		516 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1466		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201014100	3501 м ³	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192776	6,2 кгс/см ²		06.09.2016	06.09.2020
часы работы		6732 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора ООО "Нордсервис" А.Т. Менглибулатов.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

06.09.2017г.
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись

Начальник Энергоучёта ООО «НордСервис»


Цалко Ю. А.
2017 г.