

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" января 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 2017г.  
 06.03.2017

**АКТ № 141.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 41 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 41.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Класс" (S=229,1 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2492	147 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017009	3719 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015861	3708 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	2239	85 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н t2	2239	64 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181363	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181365	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014130	679 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	179	74 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		1895 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 15.07.2019 г.</b>

**Представители:**






**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко**  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017   
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись