


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "11" августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "15.08.2016" 2016г.

АКТ № 1343.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов, 23 (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 23.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО ТД "Улюктэ"

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1332	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 65 Т1	201013483	т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
МФ Ø 65 Т2	201013500	т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
КТСП-Н t1	34691	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34691	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171649	кгс/см ²		24.07.2015.	24.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171640	кгс/см ²		24.07.2015.	24.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201002003	721 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014006	579 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	16991	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	16991	29 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		4488 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:






Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
