


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "22" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "22" сентября 2016г.

АКТ № 1647.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов, 23 (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 23.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО ТД "Улюктэ"

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1332	129 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 65 Т1	201013483	7210 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
МФ Ø 65 Т2	201013500	6903 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
КТСП-Н t1	34691	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34691	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171649	4,5 кгс/см ²		24.07.2015.	24.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171640	4,3 кгс/см ²		24.07.2015.	24.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201002003	1049 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014006	617 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	16991	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	16991	40 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		5472 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____