


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "14" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3479.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Диксона 4 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Диксона 4.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Управление имущества (пустующее)

Состав оборудования:

подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4610	356 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201018880	8050 т	на приборе 1 шт.	28.06.2016	28.06.2020
МФ Ø 50 Т2	201020081	5799 т	на приборе 1 шт.	05.08.2016	05.08.2020
КТСП-Н t1	34630	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34630	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186745	6,1 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186754	5,9 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020263	770 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1669	46 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7480 ч			
			Всего установлено пломб: 12шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 20.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18. 
 Дата Подпись

26.01.18 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись