


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "28" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3291.

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Диксона 6 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Диксона 6.

по адресу: Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта ТЭ соответствует. ГВ не соответствует.
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: ГВС не соответствует (До приведения в рабочие состояние систем циркуляционного горячего водоснабжения ТЗ/Т4).

Субабоненты: КРОБО "Федерация Каратэ Косики Красноярского края". Помещение Управления имущества (пустующее) - гвс подключено после ОДПУ.

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4671	630 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014055	38671 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201019753	33205 т	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
КТСП-Н t1	36006	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36006	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186752	5,8 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186789	5,3 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201020848	т		06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201019782	т		29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н гвс t3	3262	°С		08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3262	°С		08.02.2016	08.02.2020
часы работы		6376 ч			
				Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Личицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

11.09.18
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись