

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 696

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 3/4.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 3/4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание.

Субабоненты: ИП Гуцалюк Р.В. (S=483,1 м²).

в следующем составе оборудования :
 подъезд № 10

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4533	1131 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
Мф Ø 50 Т1	201016995	35146 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
Мф Ø 50 Т2	201017425	25980 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34668	72 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34668	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181384	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181417	5,3кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
Мф Ø 25 гвс Т3	201017211	3283 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1539	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		11579 ч			
				Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.12.2019 г., по горячей воде до 18.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____