

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 23.06.2017 2017г.

АКТ № 924.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 3А (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 3А.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в сч. Т3-Т4.

Субабоненты: Адвокат Лубенец В.М. (S=8,5 м²). КЦ "69 параллель" (S=32,9 м²).

Коллегия адвокатов (S=28,9 м²). Защита прав потребителей (S=28,9 м²). Красноярская коллегия адвокатов.

в следующем составе оборудования:

подъезд № 1						
Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки		
ВКТ-9	4613	73 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020	
МФ Ø 65 Т1	201017880	17227 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020	
МФ Ø 65 Т2	201019185	7765 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020	
КТСП-Н t1	34693	76 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019	
КТСП-Н t2	34693	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019	
КОРУНД-ДИ Р1	181434	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019	
КОРУНД-ДИ Р1	181726	5,3кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019	
МФ Ø 32 гвс Т3	201017909	129 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020	
КТСП-Н гвс t3	1512	75 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020	
часы работы		106 ч				
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)			

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____