


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергобыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaо-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 "21" декабря 2017 г. 11:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергобыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

05.02.2018

АКТ № 3751

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Енисейская, 28 (п. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, 28 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2087		на приборе 1 шт.	03.11.2017.	03.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201017961	142 м³	на приборе 1 шт.	26.03.2016.	26.03.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	48801	3,9 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		360 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3325		на приборе 1 шт.	02.11.2017.	02.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201018962	183 м³	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47311	3,8 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		264 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2093		на приборе 1 шт.	19.10.2017.	19.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201017229	121 м³	на приборе 1 шт.	18.03.2016.	18.03.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49793	4,3 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		360 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 18.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____