

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
13 апреля 2018 г. 15:10

**АКТ № 774**  
**допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 46 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2023		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019488	9588 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	12.07.2016	12.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186597	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		13104 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1428		1 шт. на приборе.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 25 В1	201019702	46 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186599	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		144 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 30.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

04.05.18  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись