

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "01" января 2018 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 2018 г.  
 05.02.2019

**АКТ № 91.**  
 допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя  
**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 5 (под. 2-4).**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 5.  
 холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6083		1 шт. на приборе.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201009398	1163 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170805	5,6 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3298 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1444		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 В1	201013048	307 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	15.05.2015	15.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171304	5,6 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2288 ч			
			Всего установлено пломб: 7шт. (в т.ч. 5 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. гл. инженера Д.А. Фирсов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)






Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

	Дата	Подпись
	26.01.19	
	Дата	Подпись
		
	Дата	Подпись