


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "10" ноября 2017 г. 10:10 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " 2017 г.
 05.12.2017

АКТ № 2868.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Дудинская 9 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Дудинская 9.

по адресу:

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1675		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021052	15 м ³	1 шт. на приборе.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186656	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		109 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1379		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021014	21999 м ³	1 шт. на приборе.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186603	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		9158 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1379		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021116	3999 м ³	1 шт. на приборе.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186683	5,6 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		9158 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

04.12.18

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись