

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"15" августа 2018 г. 14:20 ч.

АКТ № 1610.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Дудинская 17 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дудинская 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8356		на приборе 1 шт.	24.11.2017	24.11.2021
МФ Ø 32 В1	201020191	3175 м ³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186993	5,1 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		3727 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7519		на приборе 1 шт.	11.05.2018	11.05.2022
МФ Ø 25 В1	201020390	525 м ³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188088	5,3 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		1975 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7519		на приборе 1 шт.	11.05.2018	11.05.2022
МФ Ø 25 В1	201020337	541 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186981	5,4 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		1975 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1620		на приборе 1 шт.	15.01.2022	15.01.2022
МФ Ø 25 В1	201020257	698 м ³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186942	4,7 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		1980 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 13.08.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

28.08.18. P
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись