

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В.Жданович
 2017 г.

АКТ № 3761.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Дудинская 17 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Дудинская 17.

по адресу:

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3370		на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 32 В1	201020191	633 м ³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186993	6,1 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		800 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3347		на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 25 В1	201020390	913 м ³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188088	6,3 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		800 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3347		на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 25 В1	201020337	515 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186981	6,4 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		800 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3187		на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 25 В1	201020257	1181 м ³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186942	6,0 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		800 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 13.08.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.09.18
Дата _____ Подпись _____

06.01.19
Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____