

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3171
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 6А (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская 6А.
 (наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Белоус Н.М. (S=259 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4547	237 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201016981	11025 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017386	9606 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34690	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34690	44 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185905	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185840	5,3 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017259	1967 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1561	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4212 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 18.03.2020 г.

Представители:




Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись