


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "27" декабря 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2016г.  
 06.03.2017

**АКТ № 2866.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 3 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Котульского 3.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2182	481 Гкал	на приборе 1 шт.	11.02.2016	11.02.2020
МФ Ø 50 T1	201016996	9207 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 T2	201017404	6790 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	33594	62 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33594	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186012	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185859	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс T3	201018100	1046 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1581	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		204 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 11.02.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017 г.   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись