

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3213**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 3 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)  
 г. Норильск, ул. Котульского 3.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :  
**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Состав оборудования :

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2182	1044 Гкал	на приборе 1 шт.	11.02.2016	11.02.2020
МФ Ø 50 Т1	201016996	32710 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017404	28442 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	33594	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33594	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186012	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185859	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018100	3131 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1581	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7711 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.**


**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 